

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

400131, г. Волгоград, ул. 13-я Гвардейская, 15а, тел. (8442) 95-25-55

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому, Киквидзенскому и Новоаннинскому районам

403241, Волгоградская область, Алексеевский район, ст. Алексеевская, ул. Коммунальная, 38В

E-mail: und@34.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №57/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

муниципального дошкольного образовательного учреждения Алексеевский детский сад «Сказка»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Алексеевского муниципального района Волгоградской области

(далее – МБДОУ Алексеевский детский сад «Сказка»)

владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Волгоградской области по пожарному надзору, ОНДиПР по Алексеевского, Киквидзенского и

(наименование органа ГПН)

Новоаннинского районам УНДиПР ГУ МЧС России по Волгоградской области

№57 от «05» декабря 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «13» декабря 2019 г. с 11 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., проведена проверка

заместителем главного государственного инспектора Алексеевского, Киквидзенского и Новоаннинского

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

районов Волгоградской области по пожарному надзору Глазуновым Сергеем Васильевичем

проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

МБДОУ Алексеевский детский сад «Сказка» по адресу: Волгоградская область, Алексеевский район,
ст. Алексеевская, ул. Крестьянская, 77

совместно с заведующим МБДОУ Алексеевский детский сад «Сказка» Песковацковой Аллой Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Внутренняя дверь, расположенная на эвакуационном выходе, ведущего на лестницу третьего типа со второго этажа (из групповой ячейки «Почемучки») открываются не по направлению выхода из здания (открываются во внутрь)	п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" - при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по	01.06.2020	

		наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". п. 6.17 Строительных норм и правила СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений", принятых постановлением Минстроя РФ от 13.02.1997 №18-7 - двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.		
2.	Двери эвакуационных выходов из групповой ячейки «Смешарики», «Облачко» и «Фантазеры» не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (закрыты на ключ)	абз. 1 п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме" –	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

Алексеевского Киквидзенского и Новоаннинского районов

Волгоградской области по пожарному надзору


по пожарному надзору)

Глазунов С.В.

«13» декабря 2019 года.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«13» декабря 2019 года.

заведующий МБДОУ

Алексеевский детский сад

«Сказка»

Песковацкая Алла Михайловна

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору